

様式第3号の2 (第3条関係)

屋外広告物安全点検報告書

年 月 日

広陵町長 殿

報告者 住所 _____
(設置者等)

氏 名 _____
(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職・氏名)

電話番号 _____

屋外広告物・掲出物件の点検結果を下記のとおり報告します。なお、報告内容は事実と相違ありません。

許可番号/種別				点検年月日	年 月 日
表示又は設置場所					
地上から広告物上端の高さ		m	設置年月日	年 月 日	(年経過)
点検者	住所			資格の有無	無・有 ()
	氏名		電話番号		
点検箇所	点 検 項 目		異常の有無	異常の概要	
上部構造部	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき		有・無	・要改善 改善予定(年 月) 内容 ・経過観察	
	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき		有・無		
	3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化		有・無		
支持部	1 鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間		有・無	・要改善 改善予定(年 月) 内容 ・経過観察	
	2 鉄骨接合部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落		有・無		
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形		有・無	・要改善 改善予定(年 月) 内容 ・経過観察	
	2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等		有・無		
	3 取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常		有・無		
広告板	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落		有・無	・要改善 改善予定(年 月) 内容 ・経過観察	
	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損		有・無		
	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり		有・無		
照明装置	1 照明装置のゆるみ、不点灯、不発光		有・無	・要改善 改善予定(年 月) 内容 ・経過観察	
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水		有・無		
	3 周辺機器の劣化、破損		有・無		
その他	1 付属部材(装飾、振れ止め棒、鳥よけ等)の腐食、破損		有・無	・要改善 改善予定(年 月) 内容 ・経過観察	
	2 避雷針の腐食や損傷、避雷針取付部の異常		有・無		
	3 その他		有・無		

※ 点検した広告物の全体写真及び点検箇所など状況が確認できるカラー写真を添付してください。

(裏面につづく)

- (1) 点検は、「奈良県屋外広告物安全点検実施ガイドライン」を参考に行ってください。
- (2) 地上から広告物上端までの高さが4mを超える広告物は、危険性が高まり、点検に高度な専門知識を要します。このような広告物の点検は、屋外広告士又は県規則に定める広告物点検に関して必要な資格を有する者が実施してください。
- (3) 「異常の有無」が有の場合、「異常の概要」欄に記入してください(要改善又は経過観察のどちらかにチェックしてください。さらに要改善の場合、予定又は済に○を記入してください。経過観察の目安は、次回の点検(3年後)までの安全性が確認できることとします。)
- (4) 「異常の概要」欄が要改善となった場合、早急に補修等の処置をとった上で、速やかに改修工事を実施してください。