

監視情報(月別運転時間)

系統名	: 1F食堂		
機種 / 機番	: RSXYJ224KC	/	6004520
	/	/	/
	/	/	/

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
室外機	0	0	1	0	0	14	4	0	1	0	0	0	20
	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
室内機	1Fレストラン(北)	0	0	2	0	0	21	11	0	1	0	0	35
		0	6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9
室内機	1Fレストラン(南)	0	0	2	0	0	21	11	0	1	0	0	35
		0	6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9
室内機													
室内機													
室内機													
室内機													
室内機													
室内機													
室内機													

系統名	: EVホール・小会議室		
機種 / 機番	: RSXYJ224KC	/	6004429
	/	/	/
	/	/	/

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
室外機	8	18	110	137	120	124	101	55	21	35	24	13	766
	16	111	146	178	155	158	105	34	20	32	22	13	990
室内機	屋外	5	17	100	104	87	101	86	52	15	22	8	602
		14	89	97	109	106	107	89	31	7	9	8	672
室内機	4F・EVホール	0	0	0	0	10	0	0	0	10	8	0	28
		0	0	23	37	16	7	0	0	0	0	0	83
室内機	4F小会議室(北)	7	13	10	34	23	24	21	13	15	30	33	240
		12	32	52	49	39	51	28	14	27	43	27	387
室内機	4F小会議室(南)	7	13	10	34	23	24	21	13	15	30	33	240
		12	32	52	49	39	51	28	14	27	43	27	387
室内機													
室内機													
室内機													
室内機													

監視情報(月別運転時間)

系統名	: 大会議室 (西)		
機種 / 機番	: BL2KC	/	6003341
	: RXYJ280KC	/	6005844
	: RNYJ280KC	/	6004668
		/	
		/	

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
室外機		0	0	42	47	84	54	10	6	30	41	22	14	350	
		1	39	49	43	50	44	17	0	0	0	26	3	272	
室内機	RF屋外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4F大会議室 (西北)	0	0	50	57	88	61	16	18	39	46	39	31	445	
		0	61	62	58	58	62	30	22	30	42	37	4	466	
	4F大会議室 (西中)	0	0	50	57	88	61	16	18	39	46	39	31	445	
		0	61	62	58	58	62	30	21	30	42	37	4	465	
	4F大会議室 (西南)	0	0	50	57	88	61	16	18	39	46	39	31	445	
		0	61	62	58	58	62	30	22	30	42	37	4	466	

系統名	: 大会議室 (東)		
機種 / 機番	: BL2KC	/	6003338
	: RXYJ280KC	/	6005849
	: RNYJ280KC	/	6004638
		/	
		/	

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
室外機		0	0	38	46	86	50	5	9	36	46	35	22	373	
		1	35	40	39	51	44	12	11	29	41	33	3	339	
室内機	RF屋外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4F大会議室 (東北)	0	0	50	57	88	61	16	18	39	46	39	31	445	
		0	61	62	58	58	62	30	21	30	42	37	4	465	
	4F大会議室 (東中)	0	0	50	57	88	61	16	18	39	46	39	31	445	
		0	61	62	58	58	62	30	21	30	42	37	4	465	
	4F大会議室 (東南)	0	0	50	57	88	61	16	18	39	46	39	31	445	
		0	61	62	58	58	62	30	21	30	42	37	4	465	

監視情報(月別運転時間)

系統名	: 中会議室		
機種 / 機番	: RXYJ450KD	/	6001711
	/	/	/
	/	/	/

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
室外機		4	3	35	37	66	44	2	26	46	67	64	26	420	
		6	34	51	54	70	52	11	15	31	42	50	8	424	
室内機	2F屋外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4F中会議室(東北)	8	9	49	56	70	57	20	66	67	86	103	54	645	
		16	69	88	77	81	73	36	44	57	69	85	17	712	
	4F中会議室(東南)	8	9	49	56	70	57	20	66	67	86	103	54	645	
		16	69	89	77	81	73	36	44	57	69	85	17	713	
	4F中会議室(西北)	8	9	49	56	70	57	20	66	67	86	103	54	645	
		16	69	88	77	81	73	36	44	57	69	85	17	712	
	4F中会議室(西南)	8	9	49	56	70	57	20	66	67	86	103	54	645	
		16	69	88	77	81	73	36	44	57	69	85	17	712	

系統名	: 交流ホール・談話室		
機種 / 機番	: RSXYJ224KC	/	6004783
	/	/	/
	/	/	/

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
室外機		16	1	9	8	14	24	9	27	22	38	21	31	220	
		35	9	35	71	83	70	21	42	83	84	72	37	642	
室内機	2F屋外	4	0	0	0	0	0	1	4	8	10	7	5	39	
		3	0	0	0	0	0	0	4	8	8	7	5	35	
	1F交流ホール(北)	1	1	1	2	5	13	6	3	3	3	0	3	41	
		12	3	28	52	37	44	24	22	40	29	22	5	318	
	1F交流ホール(南)	1	1	1	2	5	13	6	3	3	3	0	3	41	
		12	3	28	52	37	44	24	21	40	29	22	5	317	
	1F相談管理室	12	1	21	16	9	25	12	21	12	21	14	25	189	
		18	8	25	34	26	27	15	17	37	38	27	34	306	
	1F談話室	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	15
		0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5
	1F娯楽室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		7	8	35	38	42	21	13	17	14	26	34	0	255	

監視情報(月別運転時間)

系統名	: ホワイエ
機種 / 機番	: RSXYJ280KC / 6005870
	/
	/
	/

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
室外機		0	0	47	35	93	47	2	7	33	68	53	20	405	
		0	37	60	74	88	72	10	13	24	45	38	0	461	
室内機	4F屋外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4Fホワイエ(北)	0	5	47	39	94	48	8	7	33	68	55	21	425	
		1	39	61	77	89	74	11	20	26	45	38	0	481	
	4Fホワイエ(東中)	0	5	47	39	94	48	8	7	33	68	55	21	425	
		1	39	61	77	89	74	11	20	26	45	38	0	481	
	4Fホワイエ(東南)	0	5	47	39	94	48	8	7	33	68	55	21	425	
		1	39	61	77	89	74	11	20	26	45	38	0	481	
	4Fホワイエ(西中)	0	5	47	39	94	48	8	7	33	68	55	21	425	
		1	39	61	77	89	74	11	20	26	45	38	0	481	
	4Fホワイエ(西南)	0	5	47	39	94	48	8	7	33	68	55	21	425	
		1	39	61	78	89	74	11	20	26	45	38	0	482	

系統名	: 集団検診・ホール(2)
機種 / 機番	: RXYJ504KD / 6000726
	/
	/
	/

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
室外機		5	2	55	39	49	44	27	16	24	40	36	15	352	
		3	10	64	48	52	63	38	20	22	35	32	29	416	
室内機	4F屋外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2Fホール(2)北	0	0	11	9	26	14	12	16	6	27	9	0	130	
		0	0	46	36	10	27	18	12	17	13	19	22	220	
	2Fホール(2)中	0	0	11	9	26	14	12	16	6	27	9	0	130	
		0	0	46	36	10	27	18	12	17	13	19	22	220	
	2Fホール(2)南	0	0	11	9	26	14	12	16	6	27	9	0	130	
		0	0	46	36	10	27	18	12	17	13	19	22	220	
	2F集団検診室(東)	24	2	48	29	39	37	28	13	37	30	28	31	346	
		32	12	72	49	44	54	50	23	42	35	30	36	479	
	2F集団検診室(西)	16	2	42	41	40	43	30	14	32	26	27	32	345	
		23	5	60	47	37	57	38	23	34	38	30	31	423	

監視情報(月別運転時間)

系統名	: 東棟更衣室・脱衣室
機種 / 機番	: RSXYJ224KC / 6004815
	/
	/
	/

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
室外機		155	86	345	404	415	360	108	108	233	261	212	236	2923
		155	85	210	329	314	340	159	163	233	257	267	236	2748
室内機	2F屋外	4	37	117	135	159	131	44	10	7	5	3	4	656
		15	37	73	116	110	121	52	4	9	9	9	7	562
	1F廊下 (A)北	132	20	222	284	257	240	120	54	218	249	190	214	2200
		171	30	37	131	179	190	86	179	221	242	234	254	1954
	1F廊下 (A)南	132	20	222	284	257	240	120	54	218	249	190	214	2200
		171	30	37	131	179	190	86	179	221	242	234	254	1954
	1F洗濯乾燥室	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1F更衣室 (1)	20	9	61	79	73	71	14	34	63	88	58	58	628
		29	5	54	66	76	74	45	32	58	62	67	54	622
	1F更衣室 (2)	18	8	31	84	45	74	61	97	52	57	54	50	631
		53	18	78	65	75	48	24	38	63	56	123	78	719
	1F脱衣室 (特浴)	59	66	156	169	144	174	135	66	165	147	155	148	1584
		86	75	99	154	120	131	68	72	111	112	119	89	1236

監視情報(月別運転時間)

系統名	: 福祉用具庫・相談室		
機種 / 機番	: RXYJ364KD	/	6002333
	/	/	/
	/	/	/

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
室外機	116	38	172	181	253	184	32	80	224	197	223	247	1947	
	174	61	139	165	212	190	89	59	249	243	225	188	1994	
室内機	2F屋外	2	0	0	0	0	0	1	1	4	35	2	47	
		0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	11	
	福祉用具庫(北)	3	0	35	197	211	128	0	38	195	164	178	144	1293
		6	0	12	10	62	35	13	0	16	6	0	0	160
	福祉用具庫(南)	3	0	35	197	211	128	0	38	195	164	178	144	1293
		6	0	12	10	62	35	13	0	16	6	0	0	160
	福祉用売店(北)	96	12	226	217	229	184	38	167	201	167	196	246	1979
		168	10	123	211	228	198	199	54	221	208	188	157	1965
	福祉用売店(南)	96	12	226	217	229	184	38	167	201	167	196	246	1979
		168	10	123	211	228	198	199	54	221	208	188	157	1965
	ボランティア室	9	12	47	56	54	49	12	28	42	40	44	40	433
		8	30	50	45	51	52	45	17	48	39	19	31	435
	相談室(1)	15	0	11	34	37	49	4	16	26	56	33	27	308
		26	31	47	80	33	40	20	9	47	46	32	27	438
	相談室(2)	17	11	44	36	64	54	5	15	56	61	58	23	444
		11	23	61	62	72	71	38	13	43	35	58	41	528
用務員詰所	50	100	230	228	226	218	110	77	154	175	178	135	1881	
	96	147	220	232	235	214	158	15	91	160	173	96	1837	

監視情報(月別運転時間)

系統名	: ディールーム・スタッフコーナー		
機種 / 機番	: BL2KC	/	6008213
	: RXYJ280KC	/	6005829
	: RNYJ280KC	/	6004664
		/	
		/	

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
室外機		232	158	363	346	281	283	148	260	307	315	290	280	3263
		180	132	359	373	357	341	411	375	299	298	387	263	3775
室内機	3F屋外(東棟北)	6	31	82	39	0	0	2	4	8	10	7	6	195
		19	35	55	82	92	80	336	183	9	10	8	8	917
	1Fスタッフコーナー(東)	148	84	206	259	255	253	127	122	231	263	236	209	2393
		29	33	106	270	246	189	70	92	165	181	296	169	1846
	1Fスタッフコーナー(西)	148	84	206	259	255	253	127	122	231	263	236	209	2393
		29	33	106	270	246	189	70	92	165	181	296	169	1846
	1F介護ルーム	44	0	136	206	211	198	69	62	127	149	130	136	1468
		0	0	47	135	233	142	17	45	139	102	259	110	1229
	1Fディールーム(1)北	66	66	231	260	237	240	98	173	252	251	229	160	2263
		127	68	90	207	197	189	53	134	244	245	330	168	2052
	1Fディールーム(1)南	66	66	231	260	237	240	98	173	252	251	229	160	2263
		127	68	90	207	197	189	53	134	244	245	330	168	2052
	1Fディールーム(2)北	116	126	234	215	205	214	212	173	206	191	198	182	2272
		141	88	290	218	199	192	83	145	210	202	154	172	2094
	1Fディールーム(2)南	116	126	234	215	205	214	212	173	206	191	198	182	2272
		141	88	290	218	199	192	83	145	210	202	154	172	2094
	1F相談室	55	30	69	103	164	134	9	38	95	209	167	50	1123
		25	81	146	221	237	195	65	18	95	124	289	37	1533

監視情報(月別運転時間)

系統名	: 機能訓練・湯上りコーナー		
機種 / 機番	: BL2KC	/	6003344
	: RXYJ280KC	/	6005915
	: RNYJ335KC6	/	6001054
		/	
		/	

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
室外機	5	0	168	182	180	185	96	51	148	174	108	140	1437	
	32	29	148	193	197	171	57	28	128	139	144	11	1277	
室内機	4F屋外	5	0	0	0	0	2	5	8	9	7	6	42	
		4	0	0	0	0	1	5	6	8	7	6	37	
	3F機能訓練室(東)	0	0	9	101	146	107	0	0	116	146	102	123	850
		37	22	128	167	157	143	42	25	141	141	133	7	1143
	3F機能訓練室(西)	0	0	9	101	146	107	0	0	116	146	102	123	850
		37	22	128	167	157	143	42	25	141	141	133	7	1143
	3Fスタッフコーナー	0	0	171	181	174	166	16	51	168	139	0	179	1245
		27	24	126	180	193	165	71	21	119	116	118	6	1166
	3F廊下(2)	0	0	171	181	174	166	16	51	168	139	0	179	1245
		27	24	126	180	193	165	71	21	119	116	118	6	1166
	3F湯上りコーナー(北)	0	0	171	181	174	166	16	51	168	139	0	179	1245
		27	24	126	180	193	165	71	21	119	116	118	6	1166
	3F湯上りコーナー(南)	0	0	171	181	174	166	16	51	168	139	0	179	1245
		27	24	126	180	193	165	71	21	119	116	118	6	1166
	3F脱衣室(2)	0	0	143	162	158	157	143	138	134	113	0	84	1232
		21	0	0	34	132	65	6	0	0	0	17	0	275
	3F脱衣室(1)	0	0	143	162	158	157	143	138	134	113	0	84	1232
		21	0	0	34	132	65	6	0	0	0	17	0	275
3F・EVホール	0	0	32	95	158	162	32	15	14	107	3	23	641	
	21	0	18	87	167	79	0	0	0	0	0	0	372	



監視情報(月別運転時間)

系統名	: 大広間・廊下(1)		
機種 / 機番	: BL2KC	/	6003345
	: RXYJ280KC	/	6005890
	: RNYJ335KC6	/	6001053
		/	
		/	

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
室外機		84	4	36	88	160	162	42	83	146	254	127	123	1309
		82	55	125	179	221	174	103	54	176	210	181	110	1670
室内機	4F屋外	87	4	0	0	0	0	5	80	142	153	127	104	702
		55	0	0	0	0	0	0	25	124	137	119	113	573
	3F検診コーナー	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	3	0	13
		0	0	10	6	24	29	1	0	5	5	9	0	89
	3F大広間(東北)	0	0	4	0	4	6	0	0	0	4	0	0	18
		38	43	94	106	146	152	104	36	29	64	100	0	912
	3F大広間(東南)	0	0	4	0	4	6	0	0	0	4	0	0	18
		38	43	94	106	146	152	104	36	29	64	100	0	912
	3F大広間(西北)	0	0	5	0	3	0	0	0	2	4	0	0	14
		44	56	109	144	141	130	92	24	111	122	122	0	1095
	3F大広間(西南)	0	0	5	0	3	0	0	0	2	4	0	0	14
		44	56	109	144	141	130	92	24	111	122	122	0	1095
	3Fパントリー	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0	0	14	10	10	10	9	0	0	3	0	0	56
	3F廊下(1)東	0	0	32	95	158	162	32	15	14	107	3	23	641
		21	0	18	87	167	79	0	0	0	0	0	0	372
3F廊下(1)西	0	0	32	95	158	162	32	15	14	107	3	23	641	
	21	0	18	87	167	79	0	0	0	0	0	0	372	
3Fホール	0	0	32	95	158	162	32	15	14	107	3	23	641	
	21	0	18	87	167	79	0	0	0	0	0	0	372	

監視情報(月別運転時間)

系統名	: 茶室・娯楽室・多目的室
機種 / 機番	: RXYJ450KD / 6001682
	/
	/
	/
	/

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
室外機	0	0	3	14	37	28	4	4	57	43	22	34	246	
	21	31	74	117	118	108	40	38	91	96	218	8	960	
室内機	3F屋外(東棟北)	0	0	0	0	0	1	3	5	6	5	3	23	
		2	0	0	0	0	0	3	4	4	4	4	21	
	3F多目的室(東)	0	0	3	15	33	30	1	4	55	35	17	45	238
		25	22	65	82	74	73	33	46	77	71	212	1	781
	3F多目的室(西)	0	0	3	15	33	30	1	4	55	35	17	45	238
		25	22	65	82	74	73	33	46	77	71	212	1	781
	3F娯楽室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	22	22	38	37	52	33	11	17	28	11	4	284
	3F茶室水屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	17	15	0	12	12	2	4	5	1	0	73
	3F茶室(北)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	17	15	0	12	12	2	4	5	1	0	73
	3F茶室(南)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	17	15	0	12	12	2	4	5	1	0	73
3F廊下(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	5	17	15	0	12	12	2	4	5	1	0	73	
3F教育娯楽室(東)	0	0	0	0	5	5	4	0	0	4	0	3	21	
	15	8	31	68	81	69	17	15	54	51	37	0	446	
3F教育娯楽室(西)	0	0	0	0	5	5	4	0	0	4	0	3	21	
	15	8	31	68	81	69	17	15	54	51	37	0	446	

監視情報(月別運転時間)

系統名	: 事務室・更衣室		
機種 / 機番	: BL3KC	/	6003013
	: RXYJ224K	/	6001892
	: RNYJ224K	/	6003471
	: RNYJ224K	/	6003491

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
室外機	43	0	270	294	362	279	105	18	132	163	126	51	1843	
	44	108	292	333	345	312	175	20	103	172	185	105	2194	
室内機	2F屋外	4	0	119	126	171	132	98	3	7	10	6	5	681
		0	0	77	134	138	131	109	17	7	7	7	5	632
	1F事務室(東北)	149	0	173	184	188	160	8	135	187	178	168	181	1711
		94	24	191	212	211	193	71	4	171	190	182	202	1745
	1F事務室(東中)	149	0	173	184	189	160	0	135	187	178	168	172	1695
		94	24	191	212	211	184	71	3	173	194	196	202	1755
	1F事務室(東南)	149	0	173	184	189	160	0	135	187	178	168	172	1695
		94	24	191	212	211	184	71	3	173	194	196	202	1755
	1F事務室(南)	149	0	173	184	192	160	0	135	187	178	169	181	1708
		94	24	191	210	209	184	71	3	171	190	178	202	1727
	1F事務室(西北)	149	0	173	184	189	160	0	135	187	178	168	172	1695
		94	24	191	212	211	184	71	3	173	194	196	202	1755
	1F事務室(西中北)	149	0	173	184	188	160	8	135	187	178	168	181	1711
		94	24	191	212	211	193	71	4	171	190	182	202	1745
	1F事務室(西中南)	149	0	173	184	188	160	8	135	187	178	168	181	1711
		94	24	191	212	211	193	71	4	171	190	182	202	1745
	1F事務室(西南)	149	0	173	184	188	160	8	135	187	178	168	181	1711
		94	24	191	212	211	193	71	4	171	190	182	202	1745
	1F更衣室(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1F更衣室(2)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

監視情報(月別運転時間)

系統名	: エントランスホール・廊下(2)		
機種 / 機番	: BL3KC	/	6003017
	: RXYJ280KC	/	6005843
	: RNYJ335KC6	/	6001056
	: RNYJ280KC	/	6004711
		/	

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
室外機		109	5	368	476	597	474	109	303	353	368	348	362	3872
		141	120	363	460	576	396	89	127	296	362	367	353	3650
室内機	2F屋外	4	0	126	134	202	134	76	4	7	11	7	12	717
		16	58	93	129	191	132	36	6	7	9	8	5	690
	1F・EVホール	105	22	257	347	396	342	34	299	347	358	341	351	3199
		128	73	289	337	410	273	61	121	288	353	359	349	3041
	1F廊下(2)北	105	22	257	347	396	342	34	299	347	358	341	351	3199
		128	73	289	337	410	273	61	121	288	353	359	349	3041
	1F廊下(2)中北	105	22	257	347	396	342	34	299	347	358	341	351	3199
		128	73	289	337	410	273	61	121	288	353	359	349	3041
	1F廊下(2)中南	105	22	257	347	396	342	34	299	347	358	341	351	3199
		128	73	289	337	410	273	61	121	288	353	359	349	3041
	1F廊下(2)南	105	22	257	347	396	342	34	299	347	358	341	351	3199
		128	73	289	337	410	273	61	121	288	353	359	349	3041
	1F廊下(1)東	105	22	257	347	396	342	34	299	347	358	341	351	3199
		128	73	289	337	410	273	61	121	288	353	359	349	3041
	1F廊下(1)西	105	22	257	347	396	342	34	299	347	358	341	351	3199
		128	73	289	337	410	273	61	121	288	353	359	349	3041
	1Fエントランスホール(東北)	105	22	257	347	396	342	34	299	347	358	341	351	3199
		128	73	289	337	410	273	61	121	288	353	359	349	3041
	1Fエントランスホール(東南)	105	22	257	347	396	342	34	299	347	358	341	351	3199
		128	73	289	337	410	273	61	121	288	353	359	349	3041
1Fエントランスホール(西北)	105	22	257	347	396	342	34	299	347	358	341	351	3199	
	128	73	289	337	410	273	61	121	288	353	359	349	3041	
1Fエントランスホール(西南)	105	22	257	347	396	342	34	299	347	358	341	351	3199	
	128	73	289	337	410	273	61	121	288	353	359	349	3041	

監視情報(月別運転時間)

系統名	: リハビリ・調理実習・栄養指導室		
機種 / 機番	: BL3KC	/	6003014
	: RXYJ280KC	/	6005910
	: RNYJ280KC	/	6004617
	: RNYJ280KC	/	6004684

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
室外機	53	14	100	99	101	73	10	59	83	90	79	63	824	
	24	20	113	85	56	99	29	40	108	119	79	101	873	
室内機	4F屋外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2F栄養指導室(東)	25	1	55	39	33	39	0	31	45	58	53	413	
		17	8	36	11	6	32	0	12	19	30	27	214	
	2F栄養指導室(西)	25	1	55	39	33	39	0	31	45	58	53	413	
		17	8	36	11	6	32	0	12	19	30	27	214	
	2F調理実習室(北)	0	25	20	10	11	9	0	3	2	4	3	87	
		1	12	54	21	11	15	0	0	9	17	10	3	153
	2F調理実習室(南)	0	25	20	10	11	9	0	3	2	4	3	87	
		1	12	54	21	11	15	0	0	9	17	10	3	153
	2Fブレイルーム	38	0	49	46	47	40	5	33	47	45	49	52	451
		18	3	48	48	50	55	26	37	48	64	54	75	526
	2F軽運動・リハビリ(東北)	14	6	35	12	38	11	2	5	16	27	15	18	199
		2	8	43	26	17	34	10	4	25	44	19	18	250
	2F軽運動・リハビリ(東南)	14	6	35	12	38	11	2	5	16	27	15	18	199
		2	8	43	26	17	34	10	4	25	44	19	18	250
	2F軽運動・リハビリ(西北)	14	6	35	12	38	11	2	5	16	27	15	18	199
		2	8	43	26	17	34	10	4	25	44	19	18	250
	2F軽運動・リハビリ(西南)	14	6	35	12	38	11	2	5	16	27	15	18	199
		2	8	43	26	17	34	10	4	25	44	19	18	250
2F廊下(2)北	9	0	4	60	38	10	12	12	6	37	3	0	191	
	0	0	53	38	10	47	18	12	89	103	56	68	494	
2F廊下(2)南	9	0	4	60	38	10	12	12	6	37	3	0	191	
	0	0	53	38	10	47	18	12	89	103	56	68	494	
2F・Bホール	9	0	4	60	38	10	12	12	6	37	3	0	191	
	0	0	53	38	10	47	18	12	89	103	56	68	494	

監視情報(月別運転時間)

系統名	: 検査室・診察室		
機種 / 機番	: BL3KC	/	6003021
	: RXYJ280KC	/	6005820
	: RNYJ280KC	/	6004667
	: RNYJ224K	/	6004027

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
室外機	19	0	49	31	49	37	12	39	46	43	46	35	406
	26	11	73	83	70	75	36	41	69	64	202	62	812
2F屋外(東棟北)	5	0	0	0	0	0	1	4	8	10	8	5	41
	3	0	0	0	0	0	1	5	8	8	7	8	40
2F医師控室(1)	13	0	21	23	13	11	0	20	23	21	13	13	171
	4	3	27	11	25	22	43	35	28	24	31	24	277
2F医師控室(2)	13	0	27	25	32	29	0	23	26	23	27	24	249
	0	5	16	19	16	14	7	5	17	14	13	11	137
2F相談室	13	0	24	26	27	26	5	24	18	17	25	24	229
	7	0	24	32	8	14	7	0	3	11	10	7	123
2F処置室	14	0	29	26	28	24	8	23	24	31	23	23	253
	7	2	36	38	26	34	22	10	24	25	170	29	423
2F診察室(1)	0	0	8	0	9	3	11	0	0	0	0	0	31
	0	0	22	7	8	12	0	0	0	6	0	0	55
2F診察室(2)	13	0	27	22	27	24	11	21	22	21	22	22	232
	21	6	34	26	17	32	21	12	22	28	170	22	411
2F検査室	13	0	32	19	21	21	8	17	19	22	18	17	207
	19	2	29	27	30	32	21	5	22	27	169	21	404
2F尿検査室(北)	0	0	32	26	24	22	8	14	19	18	18	17	198
	0	0	23	8	9	12	0	0	0	6	0	0	58
2F尿検査室(南)	0	0	32	26	24	22	8	14	19	18	18	17	198
	0	0	23	8	9	12	0	0	0	6	0	0	58
2Fホール(南)	13	0	46	30	37	36	12	26	36	26	29	25	316
	9	0	63	67	63	70	32	12	46	45	192	50	649
2Fホール(北)	13	0	46	30	37	36	12	26	36	26	29	25	316
	9	0	63	67	63	70	32	12	46	45	192	50	649
2F授乳室	13	0	46	30	37	36	12	26	36	26	29	25	316
	9	0	63	67	63	70	32	12	46	45	192	50	649
2F廊下(1)	13	0	46	30	37	36	12	26	36	26	29	25	316
	9	0	63	67	63	70	32	12	46	45	192	50	649
診察・検査待合室	13	0	46	30	37	36	12	26	36	26	29	25	316
	9	0	63	67	63	70	32	12	46	45	192	50	649

監視情報(月別運転時間)

系統名	: 1F電算機室
機種 / 機番	: RYJ80B / 6026616

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
室内機運転時間	720	705	715	744	744	719	726	719	744	744	672	720	8672
	720	744	717	741	744	708	744	720	744	743	696	717	8738
圧縮機運転時間	89	188	322	395	467	357	166	105	39	5	18	74	2225
	120	178	214	275	349	296	242	137	51	29	29	58	1978

系統名	: 1F厨房
機種 / 機番	: RJ140B / 6003732

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
室内機運転時間	0	34	290	197	18	19	5	0	0	0	0	0	563
	8	147	281	139	123	130	144	2	0	0	0	0	974
圧縮機運転時間	0	34	290	197	18	19	3	0	0	0	0	0	561
	8	146	280	139	123	130	144	1	0	0	0	0	971

系統名	: 1F厨房
機種 / 機番	: RJ280L / 6001422

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
室内機運転時間	0	0	44	196	418	347	94	0	0	0	0	0	1099
	0	8	70	328	389	292	63	2	0	0	0	0	1152
圧縮機運転時間	0	0	43	182	411	258	43	0	0	0	0	0	937
	0	7	69	319	389	290	61	2	0	0	0	0	1137

系統名	: 特別浴室
機種 / 機番	: RYJ140B / 6020342

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
室内機運転時間	26	14	104	164	153	144	124	46	151	139	119	158	1342
	58	11	27	127	114	121	47	66	80	58	63	59	831
圧縮機運転時間	19	5	69	135	147	119	32	20	91	99	92	75	903
	32	1	12	91	109	97	30	42	58	42	46	39	599

系統名	: 2F準備室 オートクレープ
機種 / 機番	: RZRP50BCT / C005223

上段：今年運転時間、下段：前年運転時間													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
室内機運転時間													
圧縮機運転時間	0	0	255	343	617	329	56	0	0	0	0	0	1600
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0