

## 別紙 1 2 浴場循環濾過施設整備業務仕様書

### 1.濾過装置 (定期整備 3回/年)

- a: 濾過ポンプの動作確認及び点検 (電流値・吐出圧力)
- b: 濃過機点検 (タンク圧力)
- c: 電動五方弁の動作確認及び点検
- d: 集毛器の清掃及び点検

### 2.温度制御装置

- a: 電動三方弁の動作確認
- b: 昇温時間の確認及び調整
- c: 高温カット回路の確認

### 3.水位制御装置

- a: 水位計の確認
- b: ミキシングバルブの動作確認及び点検

### 4. 塩素注入装置

- a: 薬液の補充
- b: 塩素注入ポンプの動作確認及び点検
- c: 残留塩素の確認及び調整

### 5. 制御盤

- a: ランプの確認
- b: マグネット及びサーマルの確認
- c: リレーの動作確認
- d: 各動作の確認

### 2.濾過装置 (一年整備 1回/年)

- a: 定期点検の各項目
- b: 消耗品の交換
- c: 濾材の点検

### 2. 温度制御装置

- a: 定期点検の各項目

### 3. 水位制御装置

- a: 定期点検の各項目
- b: 消耗品の交換
- c: 水位計の清掃

### 4. 塩素注入装置

- a: 定期点検の各項目
- b: 塩素注入ポンプのオーバーホール

### 5. 制御盤

- a: 定期点検の各項目

なお、濾材の交換時期は、濾材点検の上で決定するものとする。