

## 別紙8 自家用電気工作物保安業務対象設備一覧

### 自家用電気工作物保安業務委託場所及び対象設備

	変圧器総容量 kVA	換 算 点 数 (監視装置を取付た場合)	契約電力 kW	受電電圧 kV	非常発電設備	備 考
広陵町役場庁舎	775	0.84	177	6.6	220V 150KVA	
中央公民館	300	0.48	143	6.6	220V 100KVA	
中央体育館	275	0.48	101	6.6	220V 35KVA	
広陵健民運動場	160	0.48	106	6.6	—	
リレーセンター広陵	3,732	1.44	1,660	6.6	440V 250KVA 220V 74KVA	
西小学校	175	0.48	89	6.6	—	
東小学校	250	0.48	90	6.6	—	
北小学校	175	0.48	62	6.6	—	
真美ヶ丘第一小学校	175	0.48	83	6.6	—	
真美ヶ丘第二小学校	250	0.48	120	6.6	—	
広陵中学校	150	0.48	122	6.6	—	
真美ヶ丘中学校	200	0.48	99	6.6	—	
図書館	200	0.48	83	6.6	—	
総合保健福祉会館	950	0.84	197	6.6	220V 350KVA	
真美ヶ丘配水場	380	0.60	141	6.6	6600V 500KVA	
広陵北かぐやこども園	300	0.48	200	6.6	20KW	太陽光発電(蓄電)
合 計		9.48				