

排水基準値	
温度	45度以下
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	380mg/L以下
水素イオン濃度	水素指数5以上9以下
生物化学的酸素要求量	5日間に1500mg/L以下
浮遊物質	1500mg/L以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類含有量 5mg/L以下
	動植物油脂類含有量 30mg/L以下
窒素含有量	240mg/L以下
燐含有量	32mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.03mg/L以下
シアン化合物	1mg/L以下
有機燐化合物	1mg/L以下
六価クロム化合物	0.5mg/L以下
砒素及びその化合物	0.1mg/L以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/L以下
アルキル水銀化合物	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下
トリクロロエチレン	0.1mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下
ジクロロメタン	0.2mg/L以下
四塩化炭素	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下

1,1-ジクロロエチレン	1mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	3mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/L以下
チウラム	0.06mg/L以下
シマジン	0.03mg/L以下
チオベンカルブ	0.2mg/L以下
ベンゼン	0.1mg/L以下
セレン及びその化合物	0.1mg/L以下
ほう素及びその化合物	河川域 10mg/L以下
	海域 230mg/L以下
ふっ素及びその化合物	河川域 8mg/L以下
	海域 15mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.5mg/L以下
フェノール類	5mg/L以下
銅及びその化合物	3mg/L以下
亜鉛及びその化合物	2mg/L以下
鉄及びその化合物(溶解性)	10mg/L以下
マンガン及びその化合物(溶解性)	10mg/L以下
クロム及びその化合物	2mg/L以下
ダイオキシン類	10pg/L以下